




LEGENDA

- 1 - TPE cijevi $\varnothing$ 200 mm
- 2 - TPE cijevi $\varnothing$ 160 mm
- 3 - TPE cijev $\varnothing$ 110 mm za PEHD cijev $\varnothing$ 50 mm
- 4 - TPE cijev $\varnothing$ 110 mm za uzemljivač ili kabel JR
- 5 - upozoravajuća traka
- 6 - mršavi beton MB 7
- 7 - nabijeni sloj šljunka ili krupnijeg pijeska
- 8 - beton MB 15 (sloj debljine 10-15 cm)
- 9 - asfalt (sloj debljine 3-6 cm)

Pečat i potpis projektanta:



Investitor: GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, 31000 Osijek

Građevina: ODLAGALIŠTE NEOPASNOG OTPADA
"LONČARICA VELIKA" - OSIJEK

Projektant	M. ŠOŠTARIĆ	
Glavni projektant	D. BARAČ	
Datum	02/2015.	IME
		POTPIS



Amplituda vala d.o.o.
Poljana Z. Mikine 26, 10000 Zagreb
E-mail: info@amplituda-vala.hr
WEB: www.amplituda-vala.hr

Faza projekta: GLAVNI

Z. O. projekta: 10-005/15

Projekt broj: PG-001-15

Naziv projekta: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

Knjiga: 4

Naziv dokumenta:
PRESJEK KABELSKOG ROVA NA
KRIŽANJU S PROMETNICOM

Broj nacrta:
001DP05

+
List br.: 01

Format: A4 Mjerilo: - Listova: 01