

1	2	3	4
Dimenzije u cm			
$d \geq 50$ cm za magistralne cjevovode $d \geq 30$ cm za priključne cjevovode $d < 50$ cm za magistralne cjevovode $d < 30$ cm za priključne cjevovode			
$\geq$ bez zaštitne cijevi za kabel $\geq$ uz zaštitnu cijev za kabel			
LEGENDA 1 - vodovodna cijev 2 - sloj mršavog betona MB 7 (cca 5 cm) 3 - TPE zaštitna cijev kabela 4 - energetski kabel 5 - fino usitnjena zemlja ili pijesak 6 - dodatno mehaničko-upozoravajuća zaštita (opeka) 7 - upozoravajuća traka 8 - nabijena zemlja			
Pečat i potpis projektanta:		Investitor: GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, 31000 Osijek	
		Građevina: ODLAGALIŠTE NEOPASNOG OTPADA "LONČARICA VELIKA" - OSIJEK	
Projektant: M. ŠOŠTARIĆ			
Glavni projektant: D. BARAČ		Amplituda vala d.o.o. Poljana Z. Mikine 26, 10000 Zagreb E-mail: info@amplituda-vala.hr WEB: www.amplituda-vala.hr	
Datum: 02/2015.		IME: POTPIS	
Faza projekta: GLAVNI		Projekt broj: PG-001-15	
Naziv projekta: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA		Knjiga: 4	
Naziv dokumenta: KRIŽANJE ENERGETSKIH KABELA I VODOVODA (KABEL IZNAD VODOVODA)		Broj nacrta: 001DP09	
Format: A4		Mjerilo: -	
List br.: 01		Listova: 01	