

1	2	3	4
Dimenzije u cm			
$d \geq 30 \text{ cm}$ za $h \geq 80 \text{ cm}$ polaže se kao mehanička zaštita TPE cijevi $\varnothing 160$ ili 200 mm u sloju od 5 cm mršavog betona za $h < 80 \text{ cm}$ polaže se kao mehanička zaštita Fe cijevi $\varnothing 150 \text{ mm}$ u sloju od 5 cm mršavog betona			
LEGENDA 1 - kanalizacijska cijev 2 - sloj mršavog betona MB 7 (cca 5 cm) 3 - TPE zaštitna cijev kabela 4 - energetski kabel 5 - fino usitnjena zemlja ili pijesak 6 - dodatno mehaničko-upozoravajuća zaštita (opeka) 7 - upozoravajuća traka 8 - nabijena zemlja			
Pečat i potpis projektanta:		Investitor: GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, 31000 Osijek Građevina: ODLAGALIŠTE NEOPASNOG OTPADA "LONČARICA VELIKA" - OSIJEK	
Projektant: M. ŠOŠTARIĆ Glavni projektant: D. BARAČ Datum: 02/2015.		IME: POTPIS Amplituda vala d.o.o. Poljana Z. Mikine 26, 10000 Zagreb E-mail: info@amplituda-vala.hr WEB: www.amplituda-vala.hr	
Faza projekta: GLAVNI		Z. O. projekta: 10-005/15 Projekt broj: PG-001-15	
Naziv projekta: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA Naziv dokumenta: KRIŽANJE ENERGETSKIH KABELA I KANALIZACIJE			
Broj nacrta: 001DP10 Format: A4		Knjiga: 4 List br.: 01 Listova: 01	